



Energoprom EFC 182/400

Дизельный генератор с двигателем Cummins в открытом исполнении на раме с встроенным баком, заправленный маслом и антифризом.

Тестирование под нагрузкой в рамках предпродажной подготовки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка ДГУ / Модель ДГУ	Energoprom / EFC 182/400
*Основная мощность (Prime power), (PRP), кВт/кВА	145,6 / 182
**Резервная мощность (Stand-by power), (LTP), кВт/кВА	160/ 200
Номинальное Выходное напряжение, В	400 / 230
Номинальная частота выходного напряжения, Гц	50
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Расход топлива при нагрузке 100 %, л/ч	42
Расход топлива при нагрузке 70 %, л/ч	31
Расход топлива при нагрузке 50 %, л/ч	21

ГАБАРИТЫ

Длина * Ширина * Высота, мм	2350*950*1592
Сухой вес, кг	1550
Емкость штатного топливного бака, л	360

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Производитель / Модель	Cummins 6СТА8.3-G2(E) (Китай)
Основная мощность Prime, кВт	163
Резервная мощность Stand-by, кВт	180
Рабочий объём двигателя, л	8,3
Количество, расположение цилиндров	6, рядное
Вид наддува воздуха	турбонаддув
Система впрыска топлива	Прямой впрыск. ТНВД
Охлаждение	Жидкостное
Материал радиатора. Рабочий температурный диапазон	Медь. ≤ 40 °С, The original Cummins
Регулятор частоты вращения двигателя	электронный
Напряжение системы управления, В	24
Общий объём масла, л	27,6
Общий объём антифриза, л	30,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

Производитель / Модель	Kwise S274G150D8
Система возбуждения	SHUNT

Автоматический регулятор напряжения (AVR)	Электронный, SX460
Допустимый ток короткого замыкания (SHUNT)	Не допускается
Допустимая перегрузка по току (SHUNT)	До 1 часа – 110%
Точность регулирования напряжения, %	±1
Изоляция, класс	Н
Уровень технической защиты, IP	23
Интервалы технического обслуживания	
Замена масляного фильтра	Первые 500 м/ч один раз в год
Замена масла	Первые 500 м/ч один раз в год
Замена воздушного фильтра	Каждые 500 м/ч
Замена топливного фильтра	Каждые 500 м/ч один раз в год
Замена приводного ремня	По необходимости
Замена охлаждающей жидкости	Каждые 2000 м/ч один раз в два года
Замена прокладки клапанной крышки	Каждые 1000 м/ч при регулировке зазоров клапанов

*PRP - Основная мощность: определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна выдавать непрерывно, обеспечивая переменную электрическую нагрузку при работе в течение неограниченного количества часов в год в согласованных рабочих условиях с установленными интервалами и процедурами технического обслуживания. выполняются в соответствии с предписаниями производителя. Допустимая средняя выходная мощность за 24 часа работы не должна превышать 70% от основной мощности. Перегрузочная способность 10% доступна в течение 1 часа в течение 12-часового периода работы.

**LTP - ограниченная по времени рабочая мощность: определяется как максимальная доступная мощность в согласованных условиях эксплуатации, при которой генераторная установка способна обеспечивать до 500 часов работы в год (не более 300 часов для непрерывного использования) с интервалом технического обслуживания и процедурами, выполняемыми в соответствии с предписаниями производителей. Нет возможности перегрузки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
<ul style="list-style-type: none"> Панель управления 	
Включает:	
- Управляющее устройство-контроллер:	Deep Sea 6120 МКIII
- Автоматический выключатель защиты генератора	3-полюсный, Delixi
- Устройство подзарядки аккумуляторной батареи	SmartGen BAC06A (230В)
Имеет функции:	
- управление дизель-генератором	Да
- запуск-останов в автоматическом режиме по сигналу от внешнего устройства АВР	Активируется в контроллере
- запуск-останов в автоматическом режиме по контролю сети	
- управление устройством АВР (сетевым и генераторным вводом)	
- управление эл. Подогревателем ОЖ двигателя от контроллера ДГУ	Нет. Опция
- удаленный мониторинг по протоколу Modbus RTU (RS-485)	Нет. Опция
<ul style="list-style-type: none"> Электрический подогреватель охлаждающей жидкости 	Да
<ul style="list-style-type: none"> Датчики температуры ОЖ двигателя и давления масла с аналоговым (измерительные) и дискретным (аварийного отключения) сигналами 	Да
<ul style="list-style-type: none"> Электронный датчик уровня топлива 	Да
<ul style="list-style-type: none"> Фильтр-сепаратор Fleetguard LF9009 	Да
<ul style="list-style-type: none"> Датчик верхнего уровня топлива (индикация/защита от перелива) 	Нет. Опция
<ul style="list-style-type: none"> Датчик уровня ОЖ в радиаторе 	Да
<ul style="list-style-type: none"> Кран слива масла с поддона двигателя 	Да
<ul style="list-style-type: none"> Насос откачки масла 	Да

• Промышленный глушитель, сильфон	Да
• Аккумуляторная батарея	2 шт. Varta . 100 Ач

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок для Оборудования, которое работает как резервный источник питания (с наработкой до 500 моточасов в год): 24 месяца с даты установки (ввода в эксплуатацию), но не более 26 месяцев с даты поставки.

- Гарантийный срок для Оборудования, которое работает в основном режиме: 12 месяцев с даты пуско-наладки (ввода в эксплуатацию), но не более 14 месяцев с даты поставки или 3000 моточасов в зависимости, что наступит ранее.